

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА) ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

**Предписание должностного лица
Роспотребнадзора, уполномоченного
проводить проверку № 39**

от «09» февраля 2015 года

г. Пермь

Мною, Дудиной Валентиной Николаевной, главным специалистом — экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков *по результатам проверки, проведенной в отношении* муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми (далее – МАОУ «СОШ 10») по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 9, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- не представлены результаты замеров эффективности работы механических систем приточно-вытяжной вентиляции, п. 6.1.

- ряд туалетов не оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, п. 4.25.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ :

МАОУ «СОШ № 10» по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 9; ОГРН 1025900888122, ИНН 5904100167.

В срок с 10.02.2015 г. и постоянно:

1. Устранить нарушение п. 4.25. СанПиН 2.4.2. 2821– 10, оборудовав все туалеты педальными ведрами и держателями для туалетной бумаги в соответствии с действующими требованиями.

В срок до 01.08.2015 г. :

2. Устранить нарушение п. 6.1. СанПиН 2.4.2. 2821– 10, обеспечив воздухообмен в учреждении в соответствии с действующими требованиями, обеспечив наличие результатов замеров эффективности работы механических систем приточно-вытяжной вентиляции.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического

благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.


Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239 - 35 - 75, 239- 31- 29. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)


(подпись)

В.Н. Дудина
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил законный представитель юридического лица МАОУ «СОШ № 10» Ефимова В.В., об ответственности предупрежден:

« 09» февраля 2015 г.



Ефимова В.В.